

***Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu***

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **CUW.PK.343.18.2018** w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1737N DR.NR 1618N KOCZARKI-KRZYŻANY - ETAP I**”

**Wyjaśnienia do
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1737N DR.NR 1618N KOCZARKI-KRZYŻANY - ETAP I**”, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 25 kwietnia 2018 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

W związku z wysokimi kosztami mobilizacji sprzętu do wytworzenia mieszanki MCE zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej po wcześniejszym frezowaniu w ilości 100 kg/m².

Odpowiedź:

Proponowane rozwiązanie nie gwarantuje uzyskanie zakładanego spadku poprzecznego jednostronnego jezdnii na całym odcinku przebudowy oraz wzmocnienia jej konstrukcji. Brak zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie 2

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na Pytanie nr 1 zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wskazanie miejsca odwozu destruktu uzyskanego w trakcie frezowania.

Odpowiedź:

Pytanie bezprzedmiotowe wobec odpowiedzi na pytania nr 1.