

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.44.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W RESZLU (POSTĘPOWANIE III)”

**Wyjaśnienia do
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „PRZEBUDOWA ULICY KOPERNIKA W RESZLU (POSTĘPOWANIE III)”, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 18 lipca 2018 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Projektowana konstrukcja nawierzchni ma mieć 5,00 m szerokości, natomiast istniejąca droga ma szerokość mniejszą niż 5,00 m. W związku z czym, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający przewiduje wykonanie poszerzenia do 5,00 m z pełną konstrukcją drogi, czy wykonanie nakładki na istniejącej konstrukcji?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada wykonanie wyłącznie nakładki na istniejącej nawierzchni jezdni.

Pytanie 2

Czy Zamawiający w pozycjach dotyczących regulacji pionowych kratek, włazów i zaworów przewiduje samą regulację kratek, włazów i zaworów, czy regulację wraz z wymianą kratek, włazów i zaworów na nowe?

Odpowiedź:

Zamawiający zakłada wykonanie regulacji kratek, włazów i zaworów, bez ich wymiany na nowe.

*Sporządziła:
Marta Szymkiewicz
w uzgodnieniu
z Dariuszem Stadnik*

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Zylińska