

Kętrzyn, dnia 17.09.2019 r.

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr **CUW.PK.343.37.2019** w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1396N SĘPOPOL - LWOWIEC NA ODCINKU OD KM 4+486 DO KM 6+570**”

**Wyjaśnienia Nr 3 do
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**PRZEBUDOWA DRUGI POWIATOWEJ NR 1396N SĘPOPOL - LWOWIEC NA ODCINKU OD KM 4+486 DO KM 6+570**”, Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 19 lipca 2019 r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 38 ustawy Pzp udziela wyjaśnień do SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1

Zgodnie z przedmiarem robót poz. 1.1 wykopy wykonywane mechanicznie w ilości 3578,00m³, przy konstrukcji nawierzchni o grubości 57 cm, ilość ta jest zdecydowanie za mała. Prosimy o potwierdzenie, że do sporządzenia kosztorysu ofertowego należy przyjąć ilości zgodnie z przedmiarem robót.

Odpowiedź:

W głębokości korytowania 57 cm jest 20cm stabilizacji istniejącego gruntu cementem (ta warstwa nie jest przedmiotem korytowania) oraz 12 cm nawierzchni z MMA (dwie warstwy: wiążąca i ścieralna), czyli teoretyczna warstwa do wykorytowania jest równa: $0,57-0,20-0,12=0,25\text{m}$. W przedmiarze jest 3578,00m³ wykopów co daje średnią grubość korytowania: $3578,00 : (2084 \times 5,5) = 0,31\text{m}$ – co potwierdza Rys. nr „**02.Profile Romankowo-Lwowiec**”.

Sporządziła:
Marta Szymkiewicz
w uzgodnieniu
z Panem Jerzym Socha

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego
Marta Żylińska