

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.3.2020**

Nasz znak: CUW.PK.343.3.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.3.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzyźnie”.

WYJAŚNIENIA - NR 4 do SIWZ

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 7.02.2020r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzyźnie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzyźnie**”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie/Wniosek 1:

Czy Zamawiający potwierdza oczekiwania dot. wyposażenia niecki tj:

- a. Słupki startowe według wytycznych FINA?
- b. Urządzenia falstartowe?
- c. Panele nawrotowe?

W/w wyposażenie jest przewidziane do niecek na których będą przeprowadzone akredytowanej zawody pływackie. Mają one znaczący wpływ na cenę niecki. Prosimy zatem o potwierdzenie, iż Inwestor oczekuje takiego wyposażenia.

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że oczekuje takiego wyposażenia wymienionego w pytaniu. Zamawiający przypomina jednocześnie, że jeżeli w dokumentacji zostały podane nazwy producentów materiałów, urządzeń i nazwy technologii to zostały one podane jako przykładowe i stanowią odniesienie porównawcze do wymaganych parametrów technicznych i użytkowych jakie muszą być spełnione przy realizacji zadania.

Pytanie/Wniosek 2:

Czy Inwestor pozwala na zastosowanie pomp poziomych gwarantujących te same lub lepsze parametry techniczne?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że pozwala na zastosowanie pomp poziomych gwarantujących te same lub lepsze parametry techniczne.

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Marta Żylińska

Przygotował: J. Socha
Sprawdził pod wzg. formalnym: I.Dadoś

