

**Wykonawcy
biorący udział w postępowaniu
nr CUW.PK.343.8.2020**

Nasz znak: CUW.PK.343.8.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.8.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie” – postępowanie drugie.

WYJAŚNIENIA - NR 1 do SIWZ

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 7.02.2020r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.8.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Przebudowa i remont basenu pływakiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie**” – **postępowanie drugie**, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

Pytanie/Wniosek 1:

Jaką powierzchnię należy przyjąć do wykonania posadzki wraz z hydroizolacją w części podbasenia. Czy ma to być powierzchnia wykonana tylko w części nowoprojektowanego zaplecza sanitarno-technicznego, czy w całej powierzchni podbasenia?

Odpowiedź 1:

Zamawiający informuje, że zgodnie z rysunkiem A01 RZUT PIWNICY i rysunkiem A04 PRZEKROJE należy wykonać warstwy posadzki wg. przekroju **A1i** tj. wraz z hydroizolacją pod całym podbaseniem o powierzchni: 526,93m² (oprócz pomieszczenia kotłowni).

Zgodnie z rysunkiem DW03a PLANSZA POSADZKI na powierzchni 428,44m² wykonać posadzkę **D1** (jastrych malowany Striasolem „0”), na powierzchni 98,49m² wykonać posadzkę **B2** (floor gres basic saturno)

Pytanie/Wniosek 2:

W związku z podzieleniem Inwestora zakresu prac na modernizację oraz rozbudowę w późniejszym okresie czy w ramach remontu basenu pływakiego należy uwzględnić dostawą komputer wraz z systemem SCADA dla technologii basenowej ?

Odpowiedź 2:

Zamawiający informuje, że w ramach remontu basenu pływakiego – zgodnie z dokumentem pn. **Opis przedmiotu zamówienia** punkt 1. Roboty wewnętrzne ustęp 2) litera b) należy uwzględnić „budowę nowej technologii wody basenowej tzw. „systemu zamkniętego obiegu z czynnym przelewem” i z filtrami podciśnieniowymi np. Captura. Wykonanie sterowania systemem uzdatniania wody basenowej poprzez System Automatyki Basenowej RSAB z możliwością serwisowania systemu poprzez łącze internetowe”. Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemu sterowania systemem uzdatniania wody basenowej o takich samych lub lepszych możliwościach i parametrach niż wskazane w dokumentacji projektowej, ale zapewniających automatyzację tego procesu i jego wizualizację na sprzęcie komputerowym z możliwością serwisowania poprzez łącze internetowe.

Pytanie/Wniosek 3:

Czy odkurzacz basenowy wchodzi w zakres dostawy ?

Odpowiedź 3:

Zamawiający informuje, że w ramach remontu basenu pływakiego należy uwzględnić dostawę odkurzacza dna – zgodnie z WYKAZEM WYPOSAZENIA NR 1 pozycja **nr 8** zawarty w dokumencie pn. **Opis przedmiotu zamówienia**. W pozycji tej opisano wymagane parametry urządzenia.

Pytanie/Wniosek 4:

Czy podnośnik dla niepełnosprawnych wchodzi w zakres dostawy ?

Odpowiedź 4:

Zamawiający informuje, że w ramach remontu basenu pływackiego należy uwzględnić dostawę podnośnika dla niepełnosprawnych – zgodnie z WYKAZEM WYPOSAZENIA NR 1 pozycja nr 23 zawartym w dokumencie pn. **Opis przedmiotu zamówienia**. W pozycji tej opisano wymagane parametry urządzenia.

Pytanie/Wniosek 5:

Czy fotometr wchodzi w zakres dostawy ?


Odpowiedź 5:

Zamawiający informuje, że w ramach remontu basenu pływackiego należy uwzględnić dostawę fotometru – zgodnie z WYKAZEM WYPOSAZENIA NR 1 pozycja nr 21 zawartym w dokumencie pn. **Opis przedmiotu zamówienia**. W pozycji tej opisano wymagane parametry urządzenia.

Przygotował: J. Socha

Sprawdził pod wzg formalnym: I.Dados

Zamieszczono w BIP Starostwa powiatowego w Kętrzynie
w dniu: 18.03.2020r.



DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Powiatu Kętrzyńskiego

Maria Żylińska