



Państwowe  
Gospodarstwo Wodne  
Wody Polskie

Zarząd Zlewni  
w Olsztynie

BI.ZUZ.4.4210.203.2021.UK

Olsztyn, 9 lutego 2022 r.

#### OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 401 ust. 3 i ust. 4 w związku z art. 400 ust. 7 ustawy z 20 lipca 2017 roku - *Prawo wodne* (tekst jednolity Dz. U. 2021 r., poz. 2233) oraz art. 9, art. 10 § 1 i art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735),

#### DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI podaje do publicznej wiadomości informację

o zakończeniu postępowania administracyjnego i udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego dotyczącego funkcjonowania Małej Elektrowni Wodnej Biedaszki I na rzece Dajna w km 0+070, tj. o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną w zakresie retencjonowania wód w zbiorniku wodnym o powierzchni 2,4 ha, średniej głębokości 2,0 m i ilości 48 000 m<sup>3</sup>, w zakresie piętrzenia wód powierzchniowych rzeki Dajna za pomocą zapory ziemnej i upustu wieżowego zlokalizowanych w km 0+070 rzeki Dajna (dz. nr 46 obr. Biedaszki, gm. Kętrzyn, powiat kętrzyński) do rzędnej normalnego poziomu piętrzenia NPP – 67,50 m n.p.m. oraz w zakresie korzystania z wód rzeki Dajna do celów energetyki wodnej w związku z funkcjonowaniem małej elektrowni wodnej w ilości:  $Q_{\max}=3,20 \text{ m}^3/\text{s}$ .

Od przedmiotowej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku PGW WP za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Olsztynie PGW WP w terminie 14 dni od chwili zapoznania.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Zarządu Zlewni w Olsztynie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Partyzantów 1/2, 10-522 Olsztyn, pok. nr 301 w godz. 8<sup>00</sup> - 16<sup>00</sup> w terminie 14 dni od dnia podania obwieszczenia do publicznej wiadomości.

Nadmienić należy, iż w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 wskazaną formą kontaktu z tut. organem jest kontakt telefoniczny 89 521 71 15 lub mailowy: [urszula.kopanko@wody.gov.pl](mailto:urszula.kopanko@wody.gov.pl). W przypadku wizyty osobistej w tut. urzędzie (po uprzednim ustaleniu terminu) należy zaopatrzyć się we własny sprzęt do sporządzania odpisu lub notatek oraz środki ochrony indywidualnej w postaci rękawic oraz maski ochronnej.

DYREKTOR

*Dariusz Wasieła*