

**Uchwała Nr 1385/2023
Zarządu Powiatu w Kętrzynie
z dnia 29 czerwca 2023 r.**

w sprawie wyrażenia opinii celem uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa ulicy Targowej – nowe osiedle domków”

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) oraz art. 11b ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) Zarząd Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1.

Negatywnie opiniuje wniosek dotyczący realizacji inwestycji drogowej pod nazwą „Budowa ulicy Targowej – nowe osiedle domków”.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu w Kętrzynie:

- | | | |
|------------------------|---------------------|-------|
| 1. Michał Kochanowski | Starosta Kętrzyński | _____ |
| 2. Andrzej Lewandowski | Wicestarosta | _____ |
| 3. Mirosław Bobrowski | Członek | _____ |
| 4. Alina Janiszewska | Członek | _____ |
| 5. Olga Halina Wanago | Członek | _____ |

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr 1385/2023

Zarządu Powiatu w Kętrzynie

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Na podstawie art. 11b ust 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 162) po rozpatrzeniu wniosku Pana Łukasza Chuć działającego z pełnomocnictwem Burmistrza Miasta Kętrzyn, Zarząd Powiatu w Kętrzynie postanawia wyrazić negatywną opinię do ww. wniosku.

Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o drogach publicznych „W przypadku budowy lub przebudowy drogi budowa lub przebudowa zjazdów dotychczas istniejących należy do zarządcy drogi”.

W związku z planowaną budową drogi ul. Targowej w Kętrzynie dojdzie do zmian dostępności do gruntów przyległych (zabudowanych lub w trakcie budowy), która jest obecnie zapewniona poprzez istniejące w terenie zjazdy z drogi gminnej.

Ponadto zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, §44 ust. 2, szerokość chodnika powinna mieć następujące wymiary: „Szerokość chodnika przy jezdni lub przy pasie postojowym nie powinna być mniejsza niż **2,0 m**, a w wypadku przebudowy albo remontu drogi dopuszcza się miejscowe zmniejszenie szerokości chodnika do **1,25 m**, jeżeli jest on przeznaczony wyłącznie do ruchu pieszych.”

Zasadne jest w przedmiotowej sprawie wydanie opinii negatywnej.