

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych					
I. Przegrody ściany zewnętrzne					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U [W/m ² K]	Wsp.U wg Wt 2017 [W/m ² K]	Warunek spełniony
1	Ściana zewnętrzna	SZ 1	0,22	0,23	Tak
II. Przegrody drzwi zewnętrzne					
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U [W/m ² K]	Wsp.U wg Wt 2017 [W/m ² K]	Warunek spełniony
2	Drzwi zewnętrzne	Dz	1,30	1,50	Tak

Parametry przegród przezroczystych							
III. Okna zewnętrzne							
Lp.	Nazwa przegrody	Symbol	Wsp. U [W/m ² K]	Wsp. oszklenia g	Udział pow. oszklonej C	Wsp.U wg Wt 2017 [W/m ² K]	Warunek spełniony
1	Okna zewnętrzne	O	0,90	-	-	1,1	Tak

2) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT.2017

Nazwa	Spełniony	Niespełniony	Uwagi
Warunek izolacyjności cieplnej przegród projektowanych zewnętrznych	Tak		
Warunek EP < EP _{ref}	Tak		