


9

Rozdzielnica z drzwiami pełnymi podtynkowa: $P_n = 33,1 \text{ kW}$; $I_n = 50,3 \text{ A}$; $P_z = 9,9 \text{ kW}$; $I_z = 15,1 \text{ A}$; $U_n = 0,4 \text{ kV}$; IP41, II klasa ochr.



Obwody odbiorcze: TN-S



Podane aparaty i wyposażenie rozdzielnic do montażu na szynach TH35:
 MCB - wyłącznik nadmiarowoprądowy 1 lub 3 biegunowy
 RCD - wyłącznik ochronny różnicowoprądowy 2 lub 4 biegunowy
 IZOL. - rozłącznik izolacyjny 4 polowy
 GŚU - Główna Szyna Uziemiająca
 UWAGA: Uziemienie ochronne o rezystancji $R < 100 \text{ omów}$ ze względu na ochronnik przeciwprzepięciowy.

cert. syst. oddym.: D+H Mechatronic AG, Lic. nr: 354/17