



- 1 - termometr tarczowy zakres 0-120°C,
- 2 - manometr tarczowy zakres 0-6 bar,
- 3 - filtr siatkowy,
- 4 - zawór trójdrogowy z siłownikiem ,
- 5 - zawór równoważący z pomiarem przepływu i różnicy ciśnień - "Honeywell Kombi-2+B",
- 6 - pompa obiegowa:  
wilo stratos pico 25/1-6
- 7 - zawór zwrotny,
- 8 - zawór odcinający.
- 9 - istn. rozdzielacze c.o.
- 10 - wymiennik ciepła secespol LA 34-20 / 3/4"  
nr kat. 0210-0016
- 11 - naczynie wzbiorcze S18 z workową membraną
- 12 - zawór bezpieczeństwa 3bar

Obiekt	bud. usługowy - Internat, archiwum		Podpis
Adres	ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn		
Projektant	mgr inż. Marcin Daniów	Nr upr. WAM/0124/POOS/09	
Skala	Data	Przedmiot	Nr rys.
1:100	12.2018	schemat c.o. do centrali went.	S-7