
Tgal
TRat
Pi = 15,0 kW
TOR hala basenu
TAb
Pi = 33,0 kW
TOAb zaplecze basenu
TPwanna
(technol.)
Pi = 11,5 kW
TBr
(technol.)
Pi = 7,0 kW
TBrek
(technol.)
Pi = 38,0 kW
TB basen główny
(technol.)
Pi = 22,0 kW
TUW
Pi = 18,0 kW
TKKotłownia
Pi = 16,0 kW
TBpzaplecze socjal.
Pi = 12,3 kW
ROZ ośw. zewnętrz.
Pi = 3,0 kW
TW
Pi = 66,5 kW
REGULATOR
cosφ
Qk = 50 kVar
(10kVar+20kVar+20kVar)
cosφo = 0,94
cosφ1
YLYżo 5x35mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x16mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x25mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x16mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x16mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YLYżo 5x10mm2 w rurze PCV p.t.
YKXSżo 5x70mm2 w korytku
YDY 2x2,5mm2
YDY 2x1,5mm2
Główna szyna
uziemiająca
FeZn 30x4
do elementów instalacji C.O. DY2,5
do elementów konstrukcyjnych DY2,5
do elementów instalacji wodnej DY2,5
do przewodów wentylacyjnych DY2,5
do niecki basenowej LY16
do kotłowni LY16
do uziomu FeZn 30x4mm
LY35
PE
Ogranicznik
przepięć
kl. B+C
Bezp. 40A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 80A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 25A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 40A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 63A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 32A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 32A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 40A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 40A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 32A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 32A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 32A
HRC 22x58
SP58
Bezp. 125A
RBK1
Rozłącznik
DPX-I 400
wg LEGRAND
L1
3L + N + PE 50Hz 400V/230V
200A/5A
S311
B10A
GWP
HTKSH PH 90 2x2x0,8 mm2 p.t.
(kabel ognioodporny)
przycisk p.poż.
zlokalizowany
przy wejściu
RG
Pi = 242,3 kW
kz = 0,5
Psz = 121,2 kW
Io = 188,4 A
cosφo = 0,93
YKXSżo 5x120mm2 w rurze PCV p.t.
3-faz.
kWh
WAGO
LPW
200A/5A
Bezp. 200A
RBK1
Bezp. 63A
RBK00
Bezp. 50A
RBK00
Bezp. 63A
RBK00
BUDYNEK SZKOŁY
Pi = 39,0 kW
BUDYNEK INTERNATU
Pi = 30,0 kW
BUDYNEK STOŁÓWKI
Pi = 39,0 kW
PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA LICZNIKOWA
DLA OBIEKTÓW CENTRUM EDUKACYJNEGO