



LEGENDA:
G1 - Oprawa typ np. GAMMA LED 390.LED 840 14200lm CLEAR 128W RAL9016 połysk DRV DIM DALI
G2 - Oprawa typ np. REGLUX 540.LED 830 4300lm OPAL 40W RAL9016 struktura DRV
G3 - Oprawa typ np. CAMELEON MIDI 2 830 23W
G4 - Oprawa typ np. MODERNA LED 830 42W
G5 - Oprawa typ np. CAMELEON MIDI 2 830 23W IP54
G6 - Oprawa typ np. COL 236 EVG
OP1- Oprawa typ np. OP1-S1,2TC1N + PIKTOGRAM
DS1- Oprawa typ np. DS1-S1,2TC1N + PIKTOGRAM
OP2- Oprawa typ np. OP2-S1,2TC1N + PIKTOGRAM IP65
DS2- Oprawa typ np. DS2-S1,2TC1N + PIKTOGRAM IP65
EW3- Oprawa typ np. OP3-S4x1TA1N GT120 IP65
EW5- Oprawa typ np. COBRA LED 2x1W AW 1h GT80
EW6- Oprawa typ np. POINT LED AW GT120 1h
LF - Oprawa zwieszana-LED 72x1W wym.1050x1050x80 IP20
Ar - Oprawa zwieszana-LED 72x1W wym.500x1500 IP44
/oświetlenie architektoniczne - rozwiazanie indywidualne/
- Oprawa oświetlenia zewnętrznego LED

UKŁAD ZASILANIA TN-S
Ochrona od porażeń- szybkie wyłączenie zasilania
wg miejscowych warunków przłączenia

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	funkcja	m2 pu
piwnica		
i.001	podbasenie	453,15
i.002	podreczny warsztat	27,15
i.003	kotlownia - część istn.	119,30
i.004	pokój śniadań	9,82
i.005	pomi. Porządkowe i techników	12,48
i.006	łazienka kobiet	4,91
i.007	szatnia kobiet	6,60
i.008	szatnia mężczyzn	6,60
i.009	łazienka mężczyzn	4,91
0.01	pomieszczenie technologiczne	466,50
0.02	warsztat i magazyn podręczny	30,75
0.03	kotlownia-cz. nowoprojektowana	52,60
0.04	magazyn podchlorynu	14,60
0.05	magazyn koagulanta	10,80
0.06	pomieszczenie kwasu	9,90
	razem	**1230,07**

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

parter		
nr	funkcja	m2 pu
i.101	hala basenu sportowego	602,33
i.102	szatnia ratowników	9,40
i.103	pom. ratowników i aneks p.pomocy	18,95
i.104	łazienka ratowników	4,25
i.105	pom porządkowe	14,40
1.01	holl wejściowy i komunikacja	93,17
1.02	recepcja	12,60
1.03	szatnia odzieży wierzchniej	14,60
1.04	komunikacja	27,70
1.05	komunikacja wewnętrzna	16,85
1.06	wc mężczyzn	11,40
1.07	wc nps i kobiet	6,30
1.08	wc kobiet	5,13
1.09	wc personelu	3,70
1.10	pom porządkowe	10,95
1.11	szatnia kobiet6,60	26,90
1.12	natryski i umywalnie kobiet	19,30
1.13	wc kobiet i schowek porządkowy	7,10
1.14	szatnia i zmiana wózków nps	11,12
1.15	wc i umywalnia nps	10,05
1.16	szatnia mężczyzn	26,90
1.17	natryski mężczyzn	19,30
1.18	wc mężczyzn i schowek	7,10
1.19	hala basenów rekreacyjnych	259,10
	razem	**1238,60**

piętro		
2.01	widownia	**70,75**

	ogółem	**2539,42**

POZIOM PORÓWNAWCZY ±0,00/99,56

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Słowackiego 14a
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www: proarch.com.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21

TITUŁ: PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT: inż. Zdzisław Mazurek upr. nr BB 54/75 w spec. inst. elektr. bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Andrzej Gąsiński upr proj. 5/96 BB w spec. inst. elektr. bez ograniczeń

OPRACOWANIE: mgr inż Roman Bajorek

TYTUŁ RYSUNKU:
INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
RZUT PARTERU
RZUT PIĘTRA

INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Kętrzynie 11-400 Kętrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

SKALA: 1:100 | DATA: 15-12-2015 | NR. RYS. E05

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE I POKREWNE ZASTRZEŻONE. ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM LUB WYKORZYSTANIE W INNY SPOSÓB BEZ ZGODY AUTORA.
ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM LUB WYKORZYSTANIE W INNY SPOSÓB BEZ ZGODY AUTORA.