

zasilanie obirktu jest przedmiotem opracowania
w gestii Przedsiębiorstwa Energetycznego ENERGA
zarówno w czści projektowj jak i wykonawczej

Bilans mocy dla basenu

Pi=206,7kW
Kj=o.6
Psz=124,2kW
cos fi = 0,93
Io = 207,0A

OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA
szybkie wyłączenie zasilania
SIEĆ 0,4kV PRACUJE W UKŁADZIE TN-C-S

PRO-ARCH-2 Sp. z o.o. S.K.
43-502 Czechowice-Dziedzice ul. Słowackiego 14a
tel. 32 2144151, e-mail: biuro@proarch.com.pl, www. proarch.com.pl

OBIEKT: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BASENU KRYTEGO W KĘTRZYNIE PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 21

TEMAT:
PROJEKT BUDOWLANY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKTANT:
inż. Zdzisław Mazurek
upr. nr BB 54/75
w spec. inst. elektr. bez ograniczen

SPRAWDZAJACY:
mgr inż. arch. Andrzej Gasiński
upr.proj. 5/96 BB
w spec. inst. elektr. bez ograniczen

OPRACOWANIE:
mgr inż Roman Bajorek

TYTUŁ RYSUNKU:
SCHEMAT IDEOWO-BLOKOWY ZASILANIA OBIEKTU

INWESTOR:
Staroswo Powiatowe w Kętrzynie
11-400 Ketrzyn, Pl. Grunwaldzki 1

SKALA:

DATA: 01-09-2015

NR. RYS. **E02**

NINIEJSZY PROJEKT OPRACOWAŃ JEST PRAWEM AUTORSKIM,
WYKORZYSTANIE I REPRODUKCJA WYDRUKU, EKCEPT WŁASCIEL MAJĄTKOWYCH PRAW AUTORSKICH,
WYCIĄGANIE DALSZYCH PRZEPISÓW WYNIKAJĄCYCH W KONTEXTO WSZELKICH PROJEKT I WYCIĄGANIE W TEM ZNAŁEM
WYMAGA POSZCZEGÓLNEGO ZNAKI ZAWARTYCH W KODEKSIE STRZ ZAKOCZENIU HICH-FIEKTÓW.