

**Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu  
nr CUW.PK.343.3.2020**

Nasz znak: CUW.PK.343.3.2020

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.3.2020 w trybie przetargu nieograniczonego pt. „Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie”.

**WYJAŚNIENIA - NR 1 do SIWZ**

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 7.02.2020r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „**Przebudowa i remont basenu pływackiego krytego przy ulicy Poznańskiej 21 w Kętrzynie**”, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

**Pytanie/Wniosek 1:**

W związku z ogłoszonym przetargiem proszę o uzupełnienie:

1. Brakującej dokumentacji projektowej dla branży elektrycznej
2. Dołączenie do przetargu przedmiarów w wersji .pdf lub .ath

**Odpowiedź 1:**

Zgodnie z rozporządzeniem min. infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego a w szczególności § 4 pkt 3 - cytat: "3. Jeśli zamówienie na roboty budowlane, o których mowa w ust. 1 i 2, jest udzielane w trybie zamówienia z wolnej ręki lub w istotnych postanowieniach umowy przyjęto zasadę wynagrodzenia ryczałtowego, dokumentacja projektowa **może nie obejmować przedmiaru robót**".

Zamawiający wymaga zatem, by roboty elektryczne obejmowały wykonanie wszystkich niezbędnych do funkcjonowania pomieszczeń będących przedmiotem zamówienia instalacji elektrycznych tj.: oświetlenia i gniazd oraz wewnętrznych linii zasilających tablice technologii wody basenowej, central wentylacyjnych i innych niezbędnych urządzeń. Zasilenie tablic wykonać z istniejącego przyłącza obiektu. Wykonanie tablic rozdzielczych wg. projektu budowlanego. To z załączonego projektu budowlanego i wykonawczego oraz posiadanego doświadczenia Wykonawca musi odczytać i wyodrębnić niezbędne do wykonania zamówienia elementy robót. Zakres niniejszych robót nie obejmuje wykonania oświetlenia hali basenowej, które pozostaje w dotychczasowej formie tj. projektorów punktowych zlokalizowanych na słupach. Sposób wykonania i odbioru robót zawarty jest w załączonej Specyfikacji Wykonania i Odbioru robót.

Przygotował: J. Socha  
Sprawdził pod wzg. formalnym: I.Dadoś

Zamieszczono w BIP Starostwa Powiatowego w Kętrzynie  
w dniu: 11.02.2020r.



2 up dyr.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kętrzyńskiego**

Jolanta Dobrzyńska