

**Wykonawcy**  
**biorący udział w postępowaniu**  
**nr CUW.PK.343.10.2018**

Nasz znak: CUW.PK.343.10.2018

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.10.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pt: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kieślawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny”.

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ - NR 1

Centrum Usług Wspólnych Powiatu Kętrzyńskiego, działając w imieniu Zamawiającego w oparciu o pełnomocnictwo z dnia 14.03.2018r. udzielone przez Zarząd Powiatu w Kętrzynie w trybie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr CUW.PK.343.10.2018 w trybie przetargu nieograniczonego pt.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1581N Dzierzychowo-Drogosze-Kieślawki Wielkie na odcinku Krelikiejmy-Kolwiny”, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych udziela wyjaśnień do SIWZ w następującym zakresie:

#### **Pytanie/Wniosek nr 1**

Prosimy o potwierdzenie, przedmiot zamówienia dotyczy odcinka 0+000-0+630 wg dokumentacji projektowej. Jeżeli nie, prosimy o podanie właściwej lokalizacji.

#### **Odpowiedź 1**

Przedmiot zamówienia dotyczy odcinka od km 0+000 do km 0+630 wg dokumentacji projektowej plik o nazwie: " PB Krelikiejmy-Kolwiny przebudowa", czyli początek od skrzyżowania w msc. Krelikiejmy w kierunku msc. Kolwiny na odcinku 630mb.

#### **Pytanie/Wniosek nr 2**

Wg opisu przedmiotu zamówienia w SIWZ (rozdz. III pkt 4 ppkt. 6) zakres zamówienia obejmuje „Wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej jezdni z MMA”. Wg przedmiaru robót i formularza cenowego, nawierzchnie jezdni należy wykonać z pospółki gr. 14 cm.. Wg Opisu technicznego projektu na odcinku 0-000-3+660 nawierzchnie należy wykonać z pospółki a na odcinku 3+660- 4-090 z betonu asfaltowego. Prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji objętej zamówieniem.

#### **Odpowiedź 2**

Zamawiający informuje o błędzie pisarskim w opisie zawartym w SIWZ (pozostałe dokumenty załączone do SIWZ a istotne dla określenia przedmiotu zamówienia zawierały właściwą treść). Rozdział III SIWZ ust. 4 powinien mieć brzmienie

- 1) Roboty ziemne
- 2) Roboty związane z zabezpieczeniem kolizji z istniejącymi sieciami: energetyczną, telekomunikacyjną
- 3) Budowa rowów odwodnienia koronę drogi
- 4) Wykonanie podbudów kruszywowych pod jezdnię i zjazdów
- 5) Wykonanie nawierzchni kruszywowej jezdni i zjazdów
- 6) Wycinka drzew
- 7) Wykonanie oznakowania pionowego organizacji ruchu
- 8) Prace geodezyjne pomiarowe
- 9) Stosownie do treści art. 30 ust. 8 ustawy Pzp, Zamawiający informuje, że wymagania dotyczące cech materiałów, produktów lub usług, odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Zamawiającego, określone zostały w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót i projekcie budowlanym stanowiących zał. nr 8 do SIWZ i zał. nr 6 do SIWZ.
- 10) W kwestiach znaków towarowych, patentów czy pochodzenia oraz zasad stosowania rozwiązań równoważnych związanych z zapisami art. 29 ust. 3 Pzp obowiązują ustalenia projektu budowlanego.
- 11) Wymagania dotyczące zatrudnienia:
  - a) wymaga się aby osoby, które będą wykonywały wskazane przez Zamawiającego roboty budowlane były zatrudnione na podstawie umowy o pracę – zasady zatrudnienia są sprecyzowane w rozdz. XXVIII SIWZ oraz w istotnych postanowieniach umowy stanowiących zał. nr 5 do SIWZ.

b) warunek określony w pkt 1 dotyczy również podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wykonujących wskazane przez Zamawiającego prace (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp).

12) Szczegółowe informacje w szczególności dotyczące wykonania oraz rozliczenia zamówienia zawierają istotne postanowienia umowy, stanowiące zał. nr 5 do SIWZ.

**W kwestii konstrukcji Zamawiający wyjaśnia, że na odcinku będącym przedmiotem zamówienia w km 0+000 do km 0+630 nawierzchnię jezdni należy wykonać z pospółki o gr. 14 cm (po zagęszczeniu) – zgodnie z przekrojem rys. nr D.02a.**

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

W pozostałym zakresie SIWZ pozostaje niezmienną.

Sporządził: J.S. /  
sprawdził pod wzg. formalnym ID

DYREKTOR  
Centrum Usług Wspólnych  
Powiatu Kietrzyńskiego

Marta Zylińska