

UWAGI i OZNACZENIA DO BRANŻY E:

1. Ochrona przed dotykiem pośrednim - samoczynne wyłączenie zasilania w czasie do 5s, układ sieciowy TN-S.
2. W latarni nr 11 i 22 wykonać dodatkowe uzziemienie przewodu PE, $R < 30 \Omega$.
3. I stn. szafkę oświetleniową przystosować do zwiększonego obciążenia.

Legenda

- Proj. krawężnik wysoki
- Proj. krawężnik obniżony
- Proj. obrzeże chodnikowe
- Proj. sieć kan. deszcz.
- Proj. kratki sciekowe
- Proj. studzienki kan. deszcz.
- Proj. linia kablowa oświetl. 0,4 kV
- Proj. latarnie oświetl.
- Proj. rury ochronne linii energet.
- Proj. rury ochronne linii telkom.
- projektowana nawierzchnia asfaltowa
- projektowany chodnik
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej
- projektowana zielen

