


Awarijne wyłączenie zasilania dla bezpieczeństwa kotłowni.

AWZ (SP22 Spamel) 1,4m



YDK 3x4mm² zasilanie kotłowni z potrzeb administracyjnych budynku

13

