


1.	RZĘDNA TERENU	114,60	114,45								
2.	RZĘDNA OSI PRZEWODU	113,81	113,36								
3.	PRZYKRYCIE PRZEWODÓW	0,70	1,00								
4.	SPADKI										
	DŁUGOŚCI		L=7,5m		L=39,0m						
5.	ODLEGŁOŚCI	0,0	5,0	7,5				41,0	45,0	47,5	
6.	ŚREDNICE RUR		Rury preizolowane Uponor typu Ecoflex do c.o. Thermo Twin 2x40x3,7/175 mm								
7.	ÓZNACZENIA	BUD. NR 4	Z1	Z2				Z3		BUD. NR 3b	

PRZEKRÓJ WYKOPU A-A 1:10



OBIEKT: BUDYNKI ZESPOŁU SZKÓŁ ul. Waleriana Łukasińskiego 3b, 4 11-440 Reszel		
BRANŻA: INST. SANIT.	RYS. NR: SC-3	DATA: 04.2014
TEMAT: PRZYŁĄCZE SIECI CIEPLNEJ DO BUD. WGD - PROFIL PODŁUŻNY		SKALA: 1:100 200
OPRACOWAŁ: mgr inż. M. CIBOROWSKI	PROJEKTANT: inż. St. CIBOROWSKI SPZ NR: 122/75/OL	SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. A. ADAMKIEWICZ UPR. BUD. NR: 15/97/OL