





No	Contact 1	Contact 2	Contact 3	Contact 4	Contact 5	Coil	Comment
001	mA					TT 1	
002	T1	mA				TT 2	
003	T2					! MA	
004	I1	I7				SM1	
005	I2	I8				SM2	
006	I3	I9				SM3	
007	T1						
008	I4	I7				SQ4	
009	T1						
010	I5	I8				SQ5	
011	T1						


H1		Clocks	ZEGAR TRYBU AUTOMATYCZNEGO GRUPA 1 i 2
Weekly : Channel A, ON, MON TUES WEDS THURS FRI , 15:00. Channel A, OFF, MON TUES WEDS THURS FRI , 00:00. Channel B, ON, TUES WEDS THURS FRI SAT , 00:00. Channel B, OFF, TUES WEDS THURS FRI SAT , 06:00. Channel C, ON, , 00:00. Channel C, OFF, , 00:00. Channel D, ON, , 00:00. Channel D, OFF, , 00:00.			
<input type="checkbox"/> Locking			


H2		Clocks	ZEGAR TRYBU AUTOMATYCZNEGO GRUPA 1 i 2
Weekly : Channel A, ON, MON TUES WEDS THURS FRI SAT SUN , 15:00. Channel A, OFF, MON TUES WEDS THURS FRI SAT SUN , 06:00. Channel B, ON, , 00:00. Channel B, OFF, , 00:00. Channel C, ON, , 00:00. Channel C, OFF, , 00:00. Channel D, ON, , 00:00. Channel D, OFF, , 00:00.			
<input type="checkbox"/> Locking			


I1		Discrete inputs	Grupa 1 - ZAŁĄCZ
No parameters			


I2		Discrete inputs	Grupa 2 - ZAŁĄCZ
No parameters			


I3		Discrete inputs	Grupa 3 - ZAŁĄCZ
No parameters			


I4		Discrete inputs	Grupa 1 - AUTO
No parameters			

I5		Discrete inputs	Grupa 2 - AUTO
No parameters			


I6		Discrete inputs	Grupa 3 - AUTO
No parameters			


I7		Discrete inputs	Grupa 1 - WYŁĄCZ
No parameters			


I8		Discrete inputs	Grupa 2 - WYŁĄCZ
No parameters			


I9		Discrete inputs	Grupa 3 - WYŁĄCZ
No parameters			


IA		Discrete inputs	
No parameters			


M1		Auxiliary relays	Stycznik pomocniczy Grupa 1 - ZAŁĄCZ
<input type="checkbox"/> Latching			


M2		Auxiliary relays	Stycznik pomocniczy Grupa 2 - ZAŁĄCZ
<input type="checkbox"/> Latching			


M3		Auxiliary relays	Stycznik pomocniczy Grupa 3 - ZAŁĄCZ
<input type="checkbox"/> Latching			


MA		Auxiliary relays	
<input type="checkbox"/> Latching			


Q1		Discrete outputs	Grupa 1 - WYJŚCIE ZAŁĄCZ KONTROLKI + STYCZNIK
<input type="checkbox"/> Latching			


Q2		Discrete outputs	Grupa 2 - WYJŚCIE ZAŁĄCZ KONTROLKI + STYCZNIK
<input type="checkbox"/> Latching			


Q3		Discrete outputs	Grupa 3 - WYJŚCIE ZAŁĄCZ KONTROLKI + STYCZNIK
----	---	------------------	---


Q4		Discrete outputs	Grupa 1 - WYJŚCIE AUTO KONTROLKI
<input type="checkbox"/> Latching			



Q5		Discrete outputs	Grupa 2 - WYJŚCIE AUTO KONTROLKI
<input type="checkbox"/> Latching			


Q6		Discrete outputs	Grupa 3 - WYJŚCIE AUTO KONTROLKI
<input type="checkbox"/> Latching			

Q7		Discrete outputs	Grupa 1 - WYJŚCIE WYŁĄCZ KONTROLKI
<input type="checkbox"/> Latching			

Q8		Discrete outputs	Grupa 2 - WYJŚCIE WYŁĄCZ KONTROLKI
<input type="checkbox"/> Latching			

Q9		Discrete outputs	Grupa 3 - WYJŚCIE WYŁĄCZ KONTROLKI
<input type="checkbox"/> Latching			

T1		Timers
Function A :On delay		
Time: 005.0 s		
<input type="checkbox"/> Latching		
<input type="checkbox"/> Locking		
		

T2		Timers
Function A :On delay		
Time: 001.0 s		
<input type="checkbox"/> Latching		
<input type="checkbox"/> Locking		
