



Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16; tel. centrala 89 524 83 00; faks 89 679 16 99; e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl; www.wsse.olsztyn.pl

znak: E-Z.9011.4.6.2016

Olsztyn, 03.01.2017 r.

INWEST-BUD
Mariusz Piórkowski
Nowa Wieś Kętrzyńska 10 a
11-400 Kętrzyn

Po przeanalizowaniu dokumentacji projektowej przedłożonej przy wniosku Pana Mariusza Piórkowskiego – INWEST-BUD Nowa Wieś Kętrzyńska 10 a z dnia 18.11.2016 r. (data wpływu 23.11.2016 r.) o akceptację rozwiązań dotyczących oddziału dziecięcego Szpitala Powiatowego w Kętrzynie ul. M. C. Skłodowskiej 2 pod kątem realizacji programu dostosowania oddziału, uzupełnionej w dniach 15.12.2016 r. i 22.12.2016 r.

Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

wyraża pozytywną opinię dotyczącą rozwiązań przedstawionych w „Programie remontowym oddziału pediatrycznego - dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie” mających na celu zapewnienie realizacji programu dostosowania szpitala do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739), oddziału dziecięcego

z zastrzeżeniami:

1. Do szklenia drzwi w pododdziale dzieci młodszych należy użyć szkła bezpiecznego.
2. Okna, poza uchylnym skrzydłem górnym, powinny być zabezpieczone przed możliwością otworzenia przez dzieci.
3. Izolatka powinna być wyposażona w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie podciśnienia w taki sposób, że ciśnienie w izolacie jest niższe niż w korytarzu i w służbie.
4. Brudownik powinien być wyposażony w wentylację mechaniczną wyciągową.

Uzasadnienie

W strukturze organizacyjnej Szpitala Powiatowego w Kętrzynie funkcjonuje oddział dziecięcy. Pomieszczenia i urządzenia ww. oddziału nie spełniają wymagań o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. z 2016 r., poz. 1638). Wymagania te dotyczą w szczególności warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych, które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739). Podmiot opracował program dostosowania szpitala do wymagań ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia, który decyzją znak: E-Z.9022.2.1.2014 r. z dnia 31.12.2014 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (W-MPWIS). Do ww. programu szpital opracował aneks z dnia 22 grudnia 2016 r., który został pozytywnie zaopiniowany decyzją znak: E-Z.9022.2.1.2014 r. z dnia 29.12.2016 r.

W programie zostały ujęte m.in. pomieszczenia i urządzenia oddziału dziecięcego nie spełniające obowiązujących przepisów.

W dniu 23.11.2016 r. do W-MPWIS wpłynął wraz z wnioskiem z dnia 18.11.2016 r. projekt „Program remontowy oddziału pediatrycznego - dostosowanie do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia w Szpitalu Powiatowym w Kętrzynie”, który zawiera opis techniczny architektoniczno-budowlany remontu oddziału pediatrycznego – dostosowanie do wymogów programu naprawczego do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2012 r., poz. 739).

Organ przeanalizował przedstawione w projekcie rozwiązania pod kątem realizacji programu dostosowania oddziału dziecięcego i wniósł szereg uwag (pismo z dnia 30.11.2016 r.).

W piśmie z dnia 08.12.2016 r. projektant ustosunkował się do przedstawionych przez W-MPWIS uwag. W dniu 15.12.2016 r. do organu wpłynął poprawiony projekt remontu ww. oddziału, natomiast w dniu 22.12.2016 r. jego ostateczna wersja.

W ramach oddziału dziecięcego zaprojektowany został punkt pielęgniarski z pokojem przygotowawczym pielęgniarskim (w projekcie niewłaściwa nazwa pomieszczenia 12A - aneks przygotowawczy, zamiast pokój przygotowawczy pielęgniarski), gabinet diagnostyczno-zabiegowy, izolatka ze służą umywalkowo-fartuchową i pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym, brudownik, dwa pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pacjentów, w tym dla dzieci młodszych oraz dzieci starszych i osób niepełnosprawnych, pomieszczenie porządkowe. Na potrzeby dzieci starszych (powyżej 3 lat) zaprojektowano pokój 1-łóżkowy i dwa pokoje 3-osobowe. Na potrzeby dzieci młodszych (do 3 lat) zaprojektowano trzy sale 3-łóżkowe oraz salę 2-łóżkową, które poprzedzone są służą umywalkowo-fartuchową. Dwa pokoje łóżkowe dzieci młodszych są bezpośrednio połączone z pomieszczeniem higieniczno-sanitarnym. W pokojach dzieci młodszych zaprojektowano zestaw urządzeń do mycia i pielęgnacji niemowląt. W brudniku i pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym izolatki zaprojektowano płuczkę-dezynfektor. Ponadto w oddziale zaprojektowano pokój lekarski, pokój ordynatora, pokój socjalny i pomieszczenie higieniczno-sanitarne dla personelu. Zaprojektowano wyposażenie pomieszczeń oddziału, w tym mebli, urządzeń i armatury sanitarnej odpowiednie do funkcji tych pomieszczeń. W oddziale zaprojektowano dodatkowe łóżka (łóżka składane) w pokojach dzieci dla rodziców lub opiekunów dziecka. Obserwacja dzieci będzie zapewniona za pomocą kamer.

W ocenie W-MPWIS rozwiązania projektowe zawarte w przedstawionej dokumentacji zapewnią realizację programu dostosowania Szpitala Powiatowego w Kętrzynie odnośnie oddziału dziecięcego pod warunkiem uwzględnienia zastrzeżeń zawartych w niniejszej opinii.

Do wiadomości:

1. Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M. C. Skłodowskiej 2
11-400 Kętrzyn
2. Oddział ZNS w/m,

