



WZ.5595.63.2.2020

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j.), w związku z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 t.j. - zwanego dalej „warunkami technicznymi”) oraz § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 – zwanego dalej „rozporządzeniem MSWiA”), po rozpatrzeniu „*Ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej dla Powiatowego Domu Dziecka zlokalizowanego przy ulicy W. Łukasieńskiego 4, 11-440 Reszel*”, z maja 2020 r., sporządzonej przez rzeczoznawcę budowlanego, mgr. inż. Franciszka Mackojcia (upr. nr RZE/X/055/05) oraz rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, mgr. inż. Andrzeja Szamreto (upr. KG PSP nr 597/2014), z rozwiązaniami zamiennymi polegającymi na:

1. wyposażeniu dróg ewakuacyjnych w instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o natężeniu co najmniej 3 lx;
2. wyposażeniu klatki schodowej na poziomie poddasza w dodatkowy środek gaśniczy zgromadzony w gaśnicy w ilości co najmniej 6 kg;

wyrażam zgodę

na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż podany w § 68 ust. 1 i § 242 ust. 1 i 2 warunków technicznych oraz § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia MSWiA.

Autorzy ekspertyzy wystąpili o wyrażenie zgody na odstępstwo w zakresie:

1. szerokości biegów i spoczników oraz wysokości stopni w klatce schodowej;
2. szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej na drugiej kondygnacji nadziemnej;
3. wyposażenia poddasza w hydranty wewnętrzne;

przy jednoczesnym zrealizowaniu wszystkich pozostałych wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Szczegółowy zakres odstępstw opisano w rozdziale 6.3. „Ekspertyzy technicznej (...)”.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2020.256 t.j. z późn. zm.) odstąpiono od szczegółowego uzasadnienia z uwagi na fakt, iż postanowienie w całości spełnia żądanie strony, niemniej jednak organ wskazuje, że:

- postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów budowlanych i projektów wykonawczych, uzgodnionych przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, oraz stosownych pozwoleń;
- postanowienie wyraża zgodę na spełnienie wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż określono w przepisach techniczno-budowlanych wyłącznie dla przypadków wymienionych w postanowieniu;
- pozostałe, ewentualne nieprawidłowości, nie wykazane w postanowieniu, wymagają

- realizacji zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej;
- „Ekspertyza techniczna (...)” stanowi integralną część postanowienia.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronie zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Podchorążych 38, za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Warmińsko-Mazurski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
nadbryg. Tomasz Komoszyński

Załączniki:

Ostemplowana ekspertyza techniczna z maja 2020 r. wraz z częścią graficzną

Otrzymują:

1. Marcin Dobrzyński (zpo)
ul. Zagłoby 8B/22
12-200 Pisz
2. KW PSP Olsztyn – aa

Do wiadomości:

1. Komendant Powiatowy PSP w Kętrzynie

EM/JG