



ZESTAWIENIE POMIĘSCZEN - PODDAŁE			
NR POM.	NAMWA	Powierzchnia pomieszczenia (m2)	POSADZKA
3.1	KŁATKASCHODOWA	14,9	PEŁTAKI CERAMICZNA
3.2	SI RYCH	110,59	DESKI
	SUMA	125,49	

1. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP i UE.
2. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
3. Ostateczną lokalizację gniazd wtyczkowych, opraw oświetleniowych, podejmie Inwestor na etapie realizacji inwestycji

Inwestycja: Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu przy ul. W. Łukaszyńskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka	
Adres inwestycji: 11-400 Reszel , ul. W.Łukaszyńskiego4, obręb 0002 Reszel.dz.nr ew.75/5	
Inwestor: Powiat Kętrzyński 11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1	
Przeznaczenie: RZUT PODDASZA - instalacje elektryczne	
Faza: Projekt Budowlany	Specjalność: Elektryczna
Projektanci: Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant: mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI ul. Łukaszyńskiego 10 00-000 Reszel spec. instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr. elektroenergetycznych	
Data: 04.2020	Skala: 1:75
Numer rysunku: IE-4	
Rysując: -	

OZNACZENIA

Gniazdo radiowo-telewizyjne lub gniazdo podwójne RTV+SAT

Gniazdo podwójne RJ-45

Gniazdo pojedyncze RJ-45

Gn. elektr. pojedyncze p/t lub n/t z `arakteru pomieszczenia

Gn. elektr. podwójne p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia

Dwa gniazda elektr. pojedyncze 16A p/t w ramce podwójnej

Gniazdo siłowe 3L+N+PE z wyłącznikiem

Łącznik ośw. jednobiegumowy p/t lub n/t zależnie od charakteru pom..

Łącznik ośw. świecznikowy p/t lub n/t zależnie od charakteru pom.

Przycisk dzwonekowy/ światło, 250V

Łącznik oświeblonowy

Wypust elektryczny I lub 3-fazowy zależnie od charakteru odbiornika

Unifon instalacji domofonowej z funkcją dzwonnka

Tablica elektryczna

1. Wysokość instalowania:
 - wypust ośw. ściemy w łazienkach i WC - 2,0m nad podłogą
 - łączniki oświetleniowe - 1,2 m nad podłogą
 - przyciski dzwonkowy - 1,4m nad podłogą
 - union instalacji domofonowej - 1,4m nad podłogą
 - gniazdo dla okapu kuchennego - 2,2m nad podłogą
 - wypust dla oświetlenia szafek w kuchni - 2,2m nad podłogą
 - gniazda w łazienkach i WC - 1,4m nad podłogą
 - gniazdo dla pralki - 0,9m nad podłogą
 - gniazda w aneksie kuchennym - 1,1m nad podłogą
 - gniazdo dla zmywarki - 0,4m nad podłogą
 - gniazdo dla lodówki - 0,4m nad podłogą
 - gniazdo telefoniczne i TV-SAT - uzgodnić z inwestorem
 - wypust dla zasilenia kuchni - 0,4m nad podłogą
 - gniazda w pokojach i holach - uzgodnić z inwestorem

UWAGI:

1. Wysokość instalowania:
 - wypust ośw. ściemy w łazienkach i WC - 2,0m nad podłogą
 - łączniki oświetleniowe - 1,2 m nad podłogą
 - przyciski dzwonkowy - 1,4m nad podłogą
 - union instalacji domofonowej - 1,4m nad podłogą
 - gniazdo dla okapu kuchennego - 2,2m nad podłogą
 - wypust dla oświetlenia szafek w kuchni - 2,2m nad podłogą
 - gniazda w łazienkach i WC - 1,4m nad podłogą
 - gniazdo dla pralki - 0,9m nad podłogą
 - gniazda w aneksie kuchennym - 1,1m nad podłogą
 - gniazdo dla zmywarki - 0,4m nad podłogą
 - gniazdo dla lodówki - 0,4m nad podłogą
 - gniazdo telefoniczne i TV-SAT - uzgodnić z inwestorem
 - wypust dla zasilenia kuchni - 0,4m nad podłogą
 - gniazda w pokojach i holach - uzgodnić z inwestorem

