

1. Materiały i zastosowane technologie użyte do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania na terenie RP I UE.
2. Całość prac instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami wykonania i odbioru robót elektr.
3. Ostateczną lokalizację gniazd wtyczkowych , unifonów podejmnie Inwestor na etapie realizacji inwestycji

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - I PIĘTRO			
NR POM.	NAZWA	Powierzchnia pomieszczenia (m2)	POSADZKA
2.1	KLATKA SCHODOWA	14,9	PŁYTKI CERAMICZNE
2.2	KORYTARZ	20,46	PŁYTKI CERAMICZNE
2.3	GABINET DYREKTORA	12,24	PANELE PODŁOGOWE
2.4	MAGAZYNEK	3,23	PŁYTKI CERAMICZNE
2.5	ŚWIETLICA	19,7	PANELE PODŁOGOWE
2.6	POKÓJ 4 OSOBOWY	31,7	PANELE PODŁOGOWE
2.7	POKÓJ 3 OSOBOWY	29,03	PANELE PODŁOGOWE
2.8	POKÓJ WYCHOW.	9,03	PANELE PODŁOGOWE
2.9	ŁAZIENKA	15,35	PŁYTKI CERAMICZNE
	SUMA:	155,64	

OZNACZENIA:

- 5 - KOSZ NA BRUDNĄ BIELIZNĘ
- 6 - PRALKA AUTOMATYCZNA
- 7 - SUSZARKA AUTOMATYCZNA
- mech. - kanał wentylacji wspomagany mechanicznym wentylatorem elektrycznym
- graw. - kanał wentylacji grawitacyjnej z zamontowaną kratką wentylacyjną
- mech. (z.z.w.) - kanał wentylacji wspomagany mechanicznym wentylatorem z zaworem przeciw zwrotnym
- graw. (z.z.w.) - kanał wentylacji grawitacyjnej z zamontowaną kratką wentylacyjną z zaworem przeciw zwrotnym
- tarcza tarcza - kanał wentylacji wspomagany turbowentem montowanym na kominie ponad dachem (Ø150mm)

UWAGI:

1. Wysokość instalowania:
   - wypust ośw. ścienny w łazienkach i WC - 2,0m nad podłogą
   - łączniki oświetleniowe - 1,2 m nad podłogą
   - przycisk dzwonkowy - 1,4m nad podłogą
   - unifon instalacji domofonowej - 1,4m nad podłogą
   - gniazdo dla okapu kuchennego - 2,2m nad podłogą
   - wypust dla oświetlenia szafek w kuchni - 2,2m nad podłogą
   - gniazda w łazienkach i WC - 1,4m nad podłogą
   - gniazdo dla pralki - 0,9m nad podłogą
   - gniazda w aneksie kuhennym - 1,1m nad podłogą
   - gniazdo dla zmywarki - 0,4m nad podłogą
   - gniazdo dla lodówki - 0,4m nad podłogą
   - gniazdo telefoniczne i TV-SAT - uzgodnić z Inwestorem/
   - wypust dla zasilenia kuchni - 0,4m nad podłogą
   - gniazda w pokojach i holach - uzgodnić z Inwestorem

OZNACZENIA

Gniazdo radiowo-telewizyjne lub gniazdo podwójne RTV+SAT
Gniazdo podwójne RJ-45
Gniazdo pojedńcze RJ-45
Gn. elektr. pojedyńcze p/t lub n/t z`arakteru pomieszczenia
Gn. elektr. podwójne p/t lub n/t zależnie od charakteru pomieszczenia
Dwa gniazda elektr. pojedyńcze 16A p/t w ramce podwójnej
Gniazdo siłowe 3L+N+PE z wyłącznikiem
Łącznik ośw.jednobiegunowy p/t lub n/t zależnie od charakteru pom.
Łącznik ośw. świecznikowy p/t lub n/t zależnie od charakteru pom.
Przycisk dzwonkowy/ światło/, 250V
Łącznik oświetleniowy, 250V, dwubiegunowy p/t hermetyczny
Wentylator łazienkowy
Wypust elektryczny 1 lub 3-fazowy zależnie od charakteru odbiornika
Unifon instalacji domofonowej z funkcją dzwonka
Tablica elektryczna

Inwestycja:
Poprawa efektywności energetycznej budynku nr 4 Zespołu Szkół im. Macieja Rataja w Reszlu
przy ul. W. Łukasińskiego w Reszlu wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Powiatowy Dom Dziecka

Adres inwestycji:
11-400 Reszel ,
ul.W.Łukasińskiego4,obręb 0002 Reszel.dz.nr ew.75/5

Inwestor:
Powiat Kętrzyński
11-400 Kętrzyn, Plac Grunwaldzki 1

Przedmiot: RZUT I-PIĘTRA - instalacje elektryczne

Faza: Projekt Budowlany | Specjalność: Elektryczna

Projektanci:	Imię, Nazwisko:	Podpis
Projektant:	**mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI** nr upr. WAM/0050/POOE/08 spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych	

Data:	Skala:	Numer rysunku:	Rewizja:
04.2020	1:75	IE-3	-