

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa

KOLIZJE ELEKTROENERGETYCZNE

RZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3867N - ULICY TARGOWEJ W KĘTRZYNIE

Inwestor

Powiat Kętrzyński
11-400 Kętrzyn
Plac Grunwaldzki 1

Lp,	Podstawa	Opis	Jedn.obm	Obmiar	Cena jedn,	Wartość
1		PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTROENERGETYCZNYCH				
1.1	D-01-03-01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn - przewód AsXSn 4 x 35 +25mm2	km	0,094		
1.2	D-01-03-01	Demontaż przyłącza z przewodami izolowanymi - AsXSn 4 x 16 mm2	przył.	3		
1.3	D-01-03-01	Demontaż mechaniczny słupa pojedynczego na żerdziach DANA-10	szt	1		
1.4	D-01-03-01	Demontaż mechaniczny słupa bliźniaczego na żerdziach DANA-10	szt	1		
1.5	D-01-03-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o gł. 0.8 m i szer.	m	68		
1.6	D-01-03-02	j.w. lecz gł. 1,2 m	m	115		
1.7	D-01-03-02	Ręczne zasypanie wykopów o gł. 0.6 m i szer. 0.4 m w gruncie kat. III	m	68		
1.8	D-01-03-02	j.w. lecz gł. 1,0 m	m	115		
1.9	D-01-03-02	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	366		
1.10	D-01-03-02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. 110 mm w wykopie	m	81		
1.11	D-01-03.02	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 160 mm w wykopie	m	83		
1.12	D-01-03.02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 3.0 kg/m w rurach ochronnych	m	81		
1.13	D-01-03-02	Ręczne układanie kabla wielożyłowego o masie do 2.0 kg/m w wykopie - YAKXS 4 x 120 mm2	m	32		
1.14	D-01-03-02	Obróbka na sucho kabla wielożyłowego o przekroju do 120 mm2Al.	szt	7		
1.15	D-01-03-02	Montaż złącza kablowego ZK z częściowym rozebraniem - waga do 50 kg	szt.	3		
1.16	D-07.07.01	Montaż uziomu poziomego - bednarka 25 x 4 mm	m	12		
1.17	D-07.07.01	Mechaniczne pograżanie uziomu pionowego z prętów o śr. 17,2 mm	m	36		
1.18	D-07.07.01	Badanie skuteczności ochrony od porażeń	pomiar.	3		
1.19	D-07.07.01	Pomiar rezystancji uziemienia	pomiar.	3		
1.20	D-07.07.01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego nn	pomiar.	3		
1.21	D-01-03-02	Pomiar geodezyjny powykonawczy	przyłącz.	1		
		RAZEM NETTO				
		PODATEK VAT				
		RAZEM BRUTTO				