

ZESTAWIENIE SZCZEGÓŁOWE PRZEGRÓD I DRZWI

1. Dostawę i montaż przegród przeciwpożarowych wydzielenia przeciwpożarowego dróg ewakuacji w ilości 17szt. i wymaganiach:

(Uwaga: przegroda oznaczona D22Z – bez wymagań ochrony p.pożarowej)

- a) Drzwi przeciwpożarowe i przegrody przeciwpożarowe wydzielenia przeciwpożarowego dróg ewakuacji mogą być wykonane z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną, stali lub innego materiały dopuszczonego do stosowania w budownictwie, jednak wyrób musi posiadać wymagana klasę odporności ogniowej: EI30 dla przeszklonego skrzydła drzwiowego i EI60 dla ścianki/przegrody przezroczystej udokumentowaną posiadanym dokumentem wydanym przez niezależną jednostkę certyfikującą np. APROBATA TECHNICZNA ITB (np. Aprobata Techniczna ITB AT-15-7540/2008),
 - b) Drzwi przeciwpożarowe i przegrody wydzielenia przeciwpożarowego dróg ewakuacji muszą być wyposażone w pojedynczy zamek, wkładkę patentową, 3 klucze zapasowe, klamkę ze stali nierdzewnej i samozamykacz.
 - c) Przegrody i drzwi na korytarzach piętra i parteru muszą być **dymoszczelne**.
 - d) Kolor drzwi i przegród: **RAL 8002**.
 - e) Drzwi, ścianki wydzielenia p.pożarowego i uszczelnienia muszą posiadać tabliczki znamionowe z oznaczeniem:
 - Nazwa i adres producenta,
 - Nazwa wyrobu,
 - Nazwa i symbol handlowy - dotyczy drzwi,
 - Klasa izolacyjności akustycznej (jeżeli ma zastosowanie) - dotyczy drzwi,
 - Klasa odporności ogniowej,
 - Klasa dymoszczelności ,
 - Numer Aprobaty Technicznej,
 - Numer Krajowej Deklaracji Zgodności,
 - Rok produkcji,
 - Numer fabryczny.
2. zabezpieczenie folią posadzki i ścian przed uszkodzeniami podczas montażu przegród i drzwi
 3. przygotowanie ościeża do montażu tj. ewentualne drobne podkucia i korekty wymiaru otworu
 4. dostarczenie i montaż (zgodnie z technologią producenta) przegród i drzwi w ilościach i o parametrach jak w zestawieniu poniżej.
 5. regulacja skrzydła drzwiowego i samozamykacza w ilościach i o parametrach jak w zestawieniu poniżej.